

BIRGER LUND A-S

Rådgivende ingeniører

Damhus Boulevard 5 · 2610 Rødovre · Tlf. 36 70 28 29 · Fax 36 41 33 62 · E-mail: birger.lund@mail.dk

Tilsynsnotat 03.

Rødovre 2005-06-28

Sag nr. 899

EA

**Vedr.: Gl. Ladegaard
Entreprise 1. vinduesudskiftning.**

Dato: 24-06-2005, kl. 14.00

Til stede:	Thomas Willumsen	(TW)	PNP BYG A/S
Ref.	Erik Andersen	(EA)	Birger Lund A/S

Formål:

Udvendig besigtigelse af prøve på ny kobber inddækninger om de nye vinduer i Hermans Triers Plads 6, 5. tv.

Besigtigelse indvendig karnapvinduer, liste afslutning.

Adresser er angivet som lejligheder set indefra.

Stade:

Vinduer og kobberinddækning er monteret.

Endnu ikke udført, hjørnestolper, stopning, fugning, murerrep. Og indvendige lister.

Bemærkninger:

Kobber inddækning om vinduerne på 5. sal.

Vinduer i facadeflugt.

Vinduer i facadeflugt var udført med ny kobber i sider og top.

Bræt og kobber over vindue afskåret for etablering af fuge.

I bund er eksisterende kobber opkant bukket ned for etablering af fuge mellem kobber og vindue.



Bræt og kobber er afskåret for etablering af fuge. Hulrum over vindue udfyldes med mineraluld.

Vindue 5. sal. i facadeflugt.



Karnapvindue.

Karnapvinduer:

Kobber under karnapvinduer er slidt, især samlinger, der er derfor risiko for af de falder fra hinanden når karnapvindue udtages.

Ny kobber inddækning under karnapvindue er udført som vist.

Bemærkninger til inddækning. er vist på foto:

- PNP redegør for samlingsmetode af kobber, er det udført fagligt korrekt ?.
- samlinger i kobberet bør udføres som falssamlinger.
- Anvendte popnitter i materiale.
- Se tillige bemærkninger på foto.

Der udføres prøve på indvendig listeaflutning over karnapvinduer.

Øvrige bemærkninger:

Der forekommer mørtelfuger om vinduer som er stærk som beton, de forsøges fjernet uden beskadigelse af sålbænke.

Hårdtbrændte sten om vinduer som er løse/faldet ned, fastlimes med fliseklæber til uden dørs brug.

Der forekommer utæthed i karnaptage, afventer oplysning om adresser fra varmemester.

Notat tilsendt:

'ladegaard@groupcare.dk'

Thomas Willumsen [tw@pnp-byg.dk]